


**DZIENNIK KONTROLI SERWISOWEJ nr**

**DATA**

 Zestaw MICRO-STEP  do 4-ech  do 6-ciu  do 8-miu mieszkańców

Imię, nazwisko użytkownika.....

Adres.....

**Przeprowadzone czynności**
**1. OSADNIK WSTĘPNY**

- pomiar osadu (sonda pomiaru)  tak  nie  wartość\* % lub mm
- pomiar temperatury  tak  nie  wartość °C
- kontrola optyczna do- i odpływu  tak  nie uwagi:
- wywóz osadu  tak  nie

**2. OSADNIK MICRO-STEP**

- pomiar zawartości tlenu  tak  nie  wartość \* % lub mg/l
- pomiar temperatury  tak  nie  wartość °C
- kontrola optyczna do- i odpływu  tak  nie uwagi:
- wywóz osadu  tak  nie
- praca napowietrzacza poprawna  tak  nie
- pomiar osadu 1 h (cylinder 1000 ml)  tak  nie  wartość ml/l

**3. OSADNIK WTÓRNY**

- pomiar temperatury  tak  nie  wartość °C
- kontrola optyczna do- i odpływu  tak  nie uwagi:
- pomiar osadu (sonda pomiaru)  tak  nie  wartość\* % lub mm
- wywóz osadu  tak  nie
- pomiar osadu 2 h (lej Imhoffa )  tak  nie  wartość mg/l
- pomiar pH  tak  nie  wartość pH

\* niepotrzebne skreślić

POBRANO PRÓBKĘ WODY NA ODPLYWIE I ZLECONO BADANIE  
W LABORATORIUM:

- ChZT tak nie
- BZT<sub>5</sub> tak nie
- azot tak nie
- fosfor tak nie
- zawiesiny tak nie

UWAGI/ZALECENIA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kontrolę serwisową płątną wykonał.....data.....podpis.....  
Na podstawie umowy z dnia.....

Komplet pakietu serwisowego zawiera następujące elementy:

**walizka plastikowa nr 1**

- tlenomierz
- pasek wskaźnikowy
- instrukcja paska wskaźnikowego
- zapasowa bateria
- czujnik temperatury Pt-1000 B
- instrukcja z gwarancją

**walizka plastikowa nr 2**

- czujnik tlenowy COG-1
- siarczyn sodu
- elektrolit
- 2 zamienne zbiorniczki czujnika tlenowego
- instrukcja z gwarancją

Dodatkowe wyposażenie:

- nabierak ścieków
- zlewka 1000 ml
- sonda ściekowa